



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Offecct
Objekt:	Soundsticks®
Storlek [mm]:	w=95 h=95 d=1240

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.01
125	0.03
250	0.07
500	0.17
1000	0.28
2000	0.34
4000	0.38

N₁₀ = 57

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

