PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	ScreenIT A30
Storlek [mm]:	w=40 h=450 d=760

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.060	
63	0.060	0.070
80	0.100	
100	0.110	
125	0.110	0.140
160	0.190	
200	0.270	
250	0.270	0.280
315	0.290	
400	0.270	
500	0.320	0.300
630	0.320	
800	0.400	
1000	0.400	0.390
1250	0.380	
1600	0.410	
2000	0.450	0.440
2500	0.460	
3150	0.460	
4000	0.500	0.500
5000	0.540	



N_{10} = 33

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
2629-R2	2022-12-06