



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Götessons
Objekt:	ScreenIT golvskärm
Storlek [mm]:	w=40 h=1200 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.58
250	0.91
500	1.10
1000	1.20
2000	1.40
4000	1.50

N₁₀ = 9.1

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

