PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Form2
Objekt:	Screen Bordskärm 30
Storlek [mm]:	w=30 h=650 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.070	
63	0.090	0.080
80	0.070	
100	0.100	
125	0.160	0.160
160	0.230	
200	0.300	
250	0.280	0.290
315	0.300	
400	0.350	
500	0.430	0.420
630	0.480	
800	0.560	
1000	0.610	0.610
1250	0.650	
1600	0.710	
2000	0.670	0.670
2500	0.640	
3150	0.610	
4000	0.660	0.640
5000	0.640	



N_{10} = 24

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-