PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Form2
Objekt:	Screen Bordskärm 40
Storlek [mm]:	w=40 h=650 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.070	
63	0.070	0.070
80	0.070	
100	0.100	
125	0.160	0.170
160	0.260	
200	0.300	
250	0.300	0.320
315	0.350	
400	0.400	
500	0.480	0.490
630	0.590	
800	0.670	
1000	0.660	0.670
1250	0.680	
1600	0.710	
2000	0.680	0.670
2500	0.620	
3150	0.630	
4000	0.680	0.660
5000	0.670	



N_{10} = 20

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-