PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Zen Pod Small
Storlek [mm]:	w=1200 h=2310 d=1200

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	2.20	
125	3.40	2.80
160	2.70	
200	1.70	
250	1.40	1.50
315	1.20	
400	1.30	
500	1.80	1.60
630	1.80	
800	1.50	
1000	1.30	1.45
1250	1.40	
1600	1.30	
2000	1.20	1.20
2500	1.00	
3150	1.00	
4000	1.40	1.20
5000	1.40	



N_{10} = 8.5

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

PRODUKTDEKLARATION


TALREDUKTION

Mätt och utvärderad enligt ISO 23351-1

Producent:	Abstracta
Objekt:	Zen Pod Small
Storlek [mm]:	w=1200 h=2310 d=1200

Talreduktion

f(Hz)	Oktavband (dB)
125	15.5
250	25.5
500	32.2
1000	34.9
2000	36.6
4000	38.9
8000	39.7



$D_{S,A}$ = 31.2 dB

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20230529.1 Speech Level Reduction	2023-05-29