



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Zen Pod Medium
Storlek [mm]:	w=1200 h=2321 d=2320

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
125	3.00
250	3.90
500	6.90
1000	8.10
2000	7.70
4000	7.90

N₁₀ = 1.4

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM





PRODUKTDEKLARATION

TALREDUKTION


Mätt och utvärderad enligt ISO 23351-1

Producent:	Abstracta
Objekt:	Zen Pod Medium
Storlek [mm]:	w=1200 h=2321 d=2320

Talreduktion

f(Hz)	Oktavband (dB)
125	16.4
250	25.4
500	32.0
1000	34.4
2000	38.6
4000	41.9
8000	39.9

$D_{S,A} = 31.2$ dB



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

