PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Götessons
Object:	ScreenIT A40+
Size [mm]:	w=50 h=650 d=800

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
50	0.110	
63	0.100	0.120
80	0.160	
100	0.130	
125	0.160	0.200
160	0.310	
200	0.350	
250	0.330	0.380
315	0.460	
400	0.560	
500	0.650	0.630
630	0.690	
800	0.720	
1000	0.780	0.760
1250	0.790	
1600	0.790	
2000	0.790	0.810
2500	0.860	
3150	0.930	
4000	1.060	1.000
5000	1.050	



N_{10} = 16

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
-	-