# PRODUCT DECLARATION


## SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

| | |
|---|---|
| **Producer:** | Götessons |
| **Object:** | Plant Divider |
| **Size [mm]:** | w=320 h=800 d=820 |

### Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

| f(Hz) | 1/3 Octave Band | Octave Band |
|---|---|---|
| 50 | 0.270 | |
| 63 | 0.250 | 0.300 |
| 80 | 0.380 | |
| 100 | 0.500 | |
| 125 | 0.680 | 0.760 |
| 160 | 1.100 | |
| 200 | 1.240 | |
| 250 | 0.910 | 1.000 |
| 315 | 0.920 | |
| 400 | 0.670 | |
| 500 | 0.700 | 0.700 |
| 630 | 0.730 | |
| 800 | 0.780 | |
| 1000 | 0.840 | 0.840 |
| 1250 | 0.900 | |
| 1600 | 0.930 | |
| 2000 | 1.080 | 1.100 |
| 2500 | 1.230 | |
| 3150 | 1.450 | |
| 4000 | 1.680 | 1.700 |
| 5000 | 1.920 | |




$N_{10}$ = 14

| ORIGINAL TEST REPORT | DATE OF REPORT |
|---|---|
| 4915-R1a | 2026-05-12 |