PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Götessons
Object:	ScreenIT A30 Core
Size [mm]:	w=32 h=650 d=800

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
50	0.100	
63	0.090	0.110
80	0.130	
100	0.090	
125	0.110	0.140
160	0.230	
200	0.330	
250	0.320	0.340
315	0.360	
400	0.380	
500	0.430	0.420
630	0.460	
800	0.480	
1000	0.510	0.510
1250	0.540	
1600	0.570	
2000	0.560	0.590
2500	0.640	
3150	0.590	
4000	0.660	0.630
5000	0.640	



N_{10} = 24

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
-	-