PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Götessons
Objekt:	Götessons A30 Core
Storlek [mm]:	w=32 h=650 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.100	
63	0.090	0.110
80	0.130	
100	0.090	
125	0.110	0.140
160	0.230	
200	0.330	
250	0.320	0.340
315	0.360	
400	0.380	
500	0.430	0.420
630	0.460	
800	0.480	
1000	0.510	0.510
1250	0.540	
1600	0.570	
2000	0.560	0.590
2500	0.640	
3150	0.590	
4000	0.660	0.630
5000	0.640	



N_{10} = 24

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-