PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Hinge Bordsskärm
Storlek [mm]:	w=35 h=600 d=1600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.150	
125	0.210	0.200
160	0.350	
200	0.350	
250	0.450	0.400
315	0.370	
400	0.420	
500	0.590	0.600
630	0.740	
800	0.780	
1000	0.790	0.800
1250	0.870	
1600	1.030	
2000	1.240	1.200
2500	1.360	
3150	1.650	
4000	1.720	1.800
5000	1.880	



N_{10} = 17

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20260520.1 Hinge Desk Screen Single	2026-05-27