PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Hinge golvskärm singel
Storlek [mm]:	w=35 h=1550 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.120	
125	0.160	0.200
160	0.220	
200	0.310	
250	0.450	0.400
315	0.510	
400	0.620	
500	0.670	0.800
630	0.970	
800	0.960	
1000	0.990	1.000
1250	1.180	
1600	1.390	
2000	1.600	1.600
2500	1.790	
3150	2.080	
4000	2.330	2.300
5000	2.430	



N_{10} = 13

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20260520.4 Hinge Floor Screen Single	2026-05-28

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping