PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Hinge floor screen double
Size [mm]:	w=800 h=1550 d=1600

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
100	0.49	
125	0.69	0.70
160	0.89	
200	0.93	
250	0.89	1.00
315	1.07	
400	1.38	
500	1.45	1.60
630	2.03	
800	2.01	
1000	1.99	2.10
1250	2.32	
1600	2.56	
2000	3.06	3.00
2500	3.32	
3150	3.75	
4000	4.10	4.10
5000	4.45	



N_{10} = 6.2

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
20260520.5 Hinge Floor Screen Double	2026-05-28