PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Hinge golvskärm U-bås
Storlek [mm]:	w=800 h=1550 d=1600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.71	
125	0.89	1.00
160	1.53	
200	1.30	
250	2.05	1.80
315	2.11	
400	2.63	
500	3.12	3.10
630	3.60	
800	3.56	
1000	3.63	3.80
1250	4.08	
1600	4.57	
2000	5.34	5.30
2500	5.99	
3150	6.52	
4000	7.15	7.00
5000	7.36	



N_{10} = 3.2

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-