



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Sky
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.33
250	0.65
500	0.85
1000	1.00
2000	1.00
4000	1.00



$\alpha_w = 0.9$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

20180923

2018-09-23

