



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Producent: | Abstracta |
| Yta: | Sky |
| Total konstruktionshöjd: | w = 0 |

Ljudabsorptionsfaktor

| f(Hz) | Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p) |
|-------|---|
| 63 | 0.00 |
| 125 | 0.33 |
| 250 | 0.65 |
| 500 | 0.85 |
| 1000 | 1.00 |
| 2000 | 1.00 |
| 4000 | 1.00 |



$\alpha_w = 0.9$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

20180923

2018-09-23

