



PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

| | |
|--------------------------|-------------|
| Producent: | Blå Station |
| Yta: | Arc |
| Total konstruktionshöjd: | w = 0 |

Ljudabsorptionsfaktor

| f(Hz) | Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p) |
|-------|---|
| 63 | 0.05 |
| 125 | 0.10 |
| 250 | 0.50 |
| 500 | 0.60 |
| 1000 | 0.60 |
| 2000 | 0.55 |
| 4000 | 0.60 |



$\alpha_w = 0.6$

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

