



## PRODUKTDEKLARATION


### LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Blå Station
Yta:	Arc
Total konstruktionshöjd:	w = 0

#### Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor ( $\alpha_p$ )
63	0.05
125	0.10
250	0.50
500	0.60
1000	0.60
2000	0.55
4000	0.60



$\alpha_w = 0.6$

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

